



LEGENDA:

PČ

Ponorné čerpadlo pro čerpání dešťové užitkové vody s integrovanou zpětnou klapkou a plovákovým spínačem, pro průtok 5 m3/h při provozním tlaku 0,15 MPa, 230 V. Čerpadlo bude mít plovákové sání se sacím košem. Zapojeno bude do řídicí jednotky automatické tlakové stanice umístěné v suterénu hospodářského objektu SO 01 – délka kabelu min. 43 m, el. zapojení provede profese ZTI.

Pozn.: Manžeta pro trubku PVC je Ø186 mm.
Manžeta pro trubku PE je Ø76 mm.
Vrtat se může 20 mm od vnitřních hran.

HL. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	02.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:25
			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.1 – Zdravotně technické instalace			ČÍSLO KOPIE	
VODOVOD – DETAIL PONORNÉHO ČERPADLA			ČÁST DOK. SO-01-D.1.4.1	ČÍSLO VÝKRESU V6