



## LEGENDA :

TKV – TERMOSTATICKÝ VENTIL INTEGROVANÝ V TĚLESECH VK  
TrV – TERMOSTATICKÝ VENTIL  
RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ  
DŠ – DVOJITÉ PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ

## POZNÁMKA :

- NA VENTILY TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- NA VENTILY TĚLES UMÍSTĚNÝCH ZA ZÁKRYTEM OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE S DÁLKOVÝM SENZOREM
- DĚLKA KAPILÁRY 2 m (1.04, 1.05, 1.06)
- POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK

## OZNAČENÍ DESKOVÝCH TĚLES :

XX-HHH LLL-60 (50) /6S/  
↑ OZNAČENÍ TĚLES  
TĚLESO VK (KLASIK) /MAT/  
DĚLKA TĚLESA (cm)  
↑ VÝŠKA TĚLESA (cm)  
TYP TĚLESA

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]
P1.19	SCHODIŠTĚ	9,33
P1.18	WC PŘEDSÍN	2,70
P1.17	WC	2,14
P1.16	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,20
P1.15	UMÝVÁRNA	14,03
P1.14	WC	1,00
P1.13	SKLAD HRAČEK	6,16
P1.12	LEHÁRNA	44,8
P1.11	DENNÍ MÍSTNOST	45,79
P1.10	KANCELÁŘ	8,36
P1.09	KOMORA	3,9
P1.08	ZÁDVEŘÍ	1,95
P1.07	DENNÍ MÍSTNOST	54,34
P1.06	LEHÁRNA	44,8
P1.05	SKLAD LEHÁTEK	6,16
P1.04	WC	1,00
P1.03	UMÝVÁRNA	12,92
P1.02	PŘÍPRAVNA	10,66
P1.01	CHODBA	17,41

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PK Interklíma s.r.o. Dražkovic 108, 533 33 Pardubice	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	5x A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	02.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon			Č.ZAKÁZKY	1395/06/2021
D – Dokumentace objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění			ZMĚNA č.	
PŮDORYS 1.NP			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK. SO-03-D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 402