



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ:

KLASIFIKACE STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ Broof (t3)

- NOVÁ SKLADBA
- SBS MODIF ASF. PÁS 4,5mm NATAVENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 3mm LEPENÝ+KOTVENÝ
 - EPS200 140mm LEPENÝ
 - EPS150 120mm LEPENÝ
 - SBS MODIF ASF. PÁS 4,0mm NATAVENÝ
 - PENETRACE ASFALTOVÝM LAKEM
 - VYROVNÁVACÍ LEHKÝ POTĚROVÝ BETON 0–20mm
 - AKRYLÁTOVÁ PENETRACE
 - POROBETON VE SPÁDU 150–420mm
 - BETONOVÝ PANEL

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Strojářů 846, Chrudim 537 01			DATUM	1.2022
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Strojářů, Chrudim			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:5
			Č. ZAKÁZKY	1395/06/2021
			ZMĚNA č.	
SO 03 – Objekt MŠ – jižní pavilon				
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE	
STŘEŠNÍ VTOK			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			03–D.1.1	B