


- LEGENDA**
- A - NOVÉ SVÍTIDLO - VESTAVNÝ LED PANEL KULATÝ (HRANATÝ)
PRŮMÉR: 120 MM, VÝKON: 6W,
SVÍTIVOST 660 LM, TEPLOTA SVĚTLA MAX. 3000K
(VŠE DLE VÝBĚRU INVESTORA)
 - B - NOVÉ SVÍTIDLO - VESTAVNÝ LED PANEL KULATÝ (HRANATÝ)
PRŮMÉR: 170 MM, VÝKON: 12W,
SVÍTIVOST 1200 LM, TEPLOTA SVĚTLA MAX. 3000K
(VŠE DLE VÝBĚRU INVESTORA)
 - Rp1 - STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ Rp1 + OVLÁDÁNÍ SVĚTEL V PROSTORU SAUNY
 - Rs1-2 - STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ PRO SAUNU 1 A SAUNU 2
BUDE DOZBROJEN JISTIČEM B16/3
 - Os1-2 - STÁVAJÍCÍ OVLÁDÁNÍ PRO SAUNU 1 A SAUNU 2
 - VOLNÝ VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ SAUNOVÝCH KAMEN (380V) KAMNA JSOU DODÁVKOU SAUNY)
 - VOLNÝ VÝVOD PRO NAPOJENÍ OSVĚTLENÍ SAUNY (OSVĚTLENÍ JE DODÁVKOU SAUNY)
 - 4 - NOVÝ VYPÍNAČ (1 KS) - VÝMĚNA ZA STÁVAJÍCÍ (OVLADAČ SÉRIOVÝ)
- NÁSTĚNNÝ (IP44) - PŘESNÝ TYP BUDE URČEN INVESTOREM DLE
PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ OD DODAVATELE

POZNÁMKA:

- dodavatel je povinen si všechny rozměry ověřit přímo na stavbě a veškeré případné odchylky konzultovat s projektantem
- veškeré změny proti projektu nutno odsouhlasit projektantem
- veškeré prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi
- všechny práce provádět podle platných norem a předpisů, případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem
- všechny práce provádět podle technologických pokynů výrobců jednotlivých materiálů

POZNÁMKA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA



Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	Stupeň PD	
Projektant části	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Investor	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., V Práhnech 503, Chrudim 3	Datum	Měřítko
Místo stavby	V Práhnech 503, Chrudim 3, parc.č. st.1906/1, kat.ú. Chrudim (654299)	01 / 2025	1:65
Akce	Oprava sociálního zařízení v krytém bazénu Chrudim	Č. paré	Č. výkresu
Část PD	D.1.1 Architektonicko stavební část	D.1.1.2.05	
Výkres	PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE		