
















OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
O1		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, JEDNODÍLNÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, BEZPEČNOSTNÍ PROTI VNIKNUTÍ TŘÍDY P1A, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50mm	760x480	1					1	
O2		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ NA ŠTUP S ODSAZENÝM KŘÍDLEM, $U_{max}=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ PROTI VNIKNUTÍ TŘÍDY P1A, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL PĚTIKOMOROVÝ ZATEPLENÝ. KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI, BEZPEČNOSTNÍ BOD, KLIKA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50mm	770x1100	1					1	
O3		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ NA ŠTUP S ODSAZENÝM KŘÍDLEM, $U_{max}=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ PROTI VNIKNUTÍ TŘÍDY P1A, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, PODKLADNÍ PROFIL PĚTIKOMOROVÝ ZATEPLENÝ. KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, POJISTKA PROTI NESPRÁVNÉ MANIPULACI, BEZPEČNOSTNÍ BOD, KLIKA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ TĚSNÍCÍ PÁSKOU PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50mm	770x1100	1					1	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
O4		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, JEDNODÍLNÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, BEZPEČNOSTNÍ PROTI VNIKUTÍ TŘÍDY P1A, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50mm	460x900	2					2	
O5		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, JEDNODÍLNÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO VÝKLOPNÉ, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, BEZPEČNOSTNÍ PROTI VNIKUTÍ TŘÍDY P1A, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50mm	500x900	1					1	
O6		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, PĚTIDÍLNÉ, KŘÍDLA VÝKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ, DOLNÍ NA ŠTUP, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 25mm	1660x1680		2	2	2	2	8	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
07		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, PĚTIDÍLNÉ, KŘÍDLA VÝKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ, DOLNÍ NA ŠTUP, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, U HORNÍCH KŘÍDEL KLIKA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 25mm	1660x1680		2	2	2	2	8	
08		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 25mm	480x900		2	1	1	1	5	
09		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, JEDNOKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 25mm	480x900		2	1	1	1	5	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
O10		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2K$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, KLIKA U HORNÍHO KŘÍDLA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50+25mm	580x1680		1				1	NA RÁM OSADIT VENTILAČNÍ LIŠTU ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PŘÍSUN VZDUCHU DO INTERIÉRU 20m3/hod (NAPŘ AERECO)
O11		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2K$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, KLIKA U HORNÍHO KŘÍDLA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50+25mm	580x1680		1				1	NA RÁM OSADIT VENTILAČNÍ LIŠTU ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PŘÍSUN VZDUCHU DO INTERIÉRU 20m3/hod (NAPŘ AERECO)
O12		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2K$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, KLIKA U HORNÍHO KŘÍDLA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50+25mm	560x1680		1	1	1	1	4	NA RÁM OSADIT VENTILAČNÍ LIŠTU ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PŘÍSUN VZDUCHU DO INTERIÉRU 20m3/hod (NAPŘ AERECO)

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
O13		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLO VÝKLOPNÉ A OTEVÍRAVÉ, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, KLIKA U HORNÍHO KŘÍDLA UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50+25mm	560x1680		1	1	1	1	4	NA RÁM OSADIT VENTILAČNÍ LIŠTU ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PŘÍSUN VZDUCHU DO INTERIÉRU 20m3/hod (NAPŘ AERECO)
O14		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, TŘÍDÍLNÉ, KŘÍDLA VÝKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ, NA ŠTUP, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50+25mm	1660x1080		1				1	
O15		OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, PĚTIDÍLNÉ, KŘÍDLA VÝKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ, DOLNÍ NA ŠTUP, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK $U_{max}=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U_{gmax}=1,0 \text{ W/m}^2$, PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 50+25mm	1660x1670			1	1	2	4	

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
O16	VIZ. PŘÍLOHA 1	OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, SESTAVENÉ ZE DVOU KUSŮ SE SPOJOVACÍM SLOUPKEM TL.80mm, KŘÍDLA VÝKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ, NA ŠTUP, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,2 W/m ² K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{gmax} =1,0 W/m ² , PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 25mm	4600x2000			1	1		2	NA RÁM OSADIT 2x VENTILAČNÍ LIŠTU ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PŘÍSUN VZDUCHU DO INTERIÉRU 20m ³ /hod (NAPŘ AERECO)
O17	VIZ. PŘÍLOHA 2	OKNO S PLASTOVÝM RÁMEM -MIN. PĚTIKOMOROVÝ PROFIL BARVY BÍLÉ, STAVEBNÍ HLOUBKA 76mm, SESTAVENÉ ZE DVOU KUSŮ SE SPOJOVACÍM SLOUPKEM TL.80mm, KŘÍDLA VÝKLOPNÁ A OTEVÍRAVÁ, NA ŠTUP, ODSAZENÉ KŘÍDLO, KOMPLETNÍ VÝROBEK U _{max} =1,2 W/m ² K, ZASKLENÍ ČÍRÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _{gmax} =1,0 W/m ² , PLASTOVÝ ZASKLÍVACÍ RÁMEČEK, KOVÁNÍ CELOOVBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ S MIKROVENTILACÍ, KLIKA PLASTOVÁ BÍLÁ, U HORNÍCH KŘÍDEL UMÍSTĚNÁ VE SPODNÍ ČÁSTI, MONTÁŽNÍ SPÁRA RÁMU OKNA VYPĚNĚNA A UTĚSNĚNA VNITŘNÍ PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ PÁSKOU. TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 2, MIN.34dB PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ POUŽÍT ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL RÁMU ŠÍŘKY 25mm	4600x2100					1	1	NA RÁM OSADIT 2x VENTILAČNÍ LIŠTU ZAJIŠŤUJÍCÍ MINIMÁLNÍ PŘÍSUN VZDUCHU DO INTERIÉRU 20m ³ /hod (NAPŘ AERECO)

50

PŘED VÝROBOU PROVEDE DODAVATEL DETAILNÍ ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI OKENNÍCH VÝPLNÍ

ROZMĚR OKEN JE UVEDEN BEZ ROZŠÍŘUJÍCÍCH PROFILŮ RÁMU

PŘI MONTÁŽI BUDE PONECHÁN STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ PLECH KRYTÝ PŘECHODOVÝM PLECHEM (DODÁVKA STAVBY)

OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚŘ [mm]	POČET [ks]						POZNÁMKA
				SUT	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ	
PŘÍLOHA 2										