

Číslo vyjádření: 4/TD/21

Vyřizuje: Vladko Voříšek
Tel.: 469 669 934
Mobil: 702 250 358
E-mail: vladko.vorisek@vschrudim.cz
Datum: 11. 1. 2022

Vodárenská společnost Chrudim, a. s.
Adéla Štanglová
Novoměstská 626
537 01 Chrudim

Chrudim – Markovice – ul. Mírová, kanalizace (vyjádření pro stavební řízení – vodohospodářská stavba)

Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I

1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
2. Projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizačních stok a kanalizačních přípojek v místní části města Chrudim, v obci Markovice – ul. Mírová. Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu kan. PVC s plnostěnnou konstrukcí stěny DN 300 o celkové délce **89,2 m**. Přípojky budou provedeny z kan. PVC DN 150 o celkové délce 17,2m. Kanalizace bude napojena na stávající kanalizační systém Města Chrudim, konkrétně v místní čisti Markovice, ul. Mírová.

Navrhované parametry stavby:

Stoka M – kan. PVC s plnostěnnou konstrukcí stěny DN 300, celk. délka 89,2 m

Revizní šachty - **4 ks**

Kanalizační přípojky - **7 ks**

Celková délka kanalizačních přípojek **17,2 m**

3. S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- a. Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - I. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - II. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - III. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí **1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm**.
 - IV. Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního a kanalizačního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu.
- b. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim.

- c. Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
- I. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim - pan Michal Sýkora, tel.: 603 899 831, e-mail: michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - II. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě - pan Libor Fořt, tel.: 603 899 819, e-mail: libor.fort@vschrudim.cz. *(Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).*
 - III. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
 - IV. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 - V. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - VI. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

4. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: informativní zakres sítí
Provoz: Chrudim

