

NÁVRH KABELOVÝCH TRAS :
- UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ TRASY (POD OMÍTKOU, VE FASÁDĚ, V LIŠTĚ, ...) MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ "PAMÁTKÁŘŮ" (URČÍ NA STAVBĚ)
- VEŠKERÉ TRASY A VRTANÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ S OHLEDEM NA PAMÁTKOVÝ CHARAKTER OBJEKTU
- PRO VRTANÉ PROSTUPY MUSÍ BÝT VŽDY VYBRÁNO VHODNÉ UMÍSTĚNÍ A TO S OHLEDEM NA TLOUŠŤKU STÁVAJÍCÍCH STĚN

TRASA NA POVRCHU (STÁVAJÍCÍ ŽLABY/ROŠTY)

TRASA NA POVRCHU (HF VKLÁDACÍ LIŠTY, PŘÍPADNĚ HF PVC TRUBKY)
(LV DO 40/40 - PROFIL TRASY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KABELŮ)

TRASA POD OMÍTKOU (VNITŘNÍ OMÍTKA, VENKOVNÍ FASÁDA, PÍSKOVCOVÉ BLOKY, ...)
(DRÁŽKA DO 40/20mm - PROFIL DRÁŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KABELŮ)

KABELOVÝ VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO :
- PŘESNÉ SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ "PAMÁTKÁŘŮ" (URČÍ NA STAVBĚ)
- VÝVOD PROVÉST S RESERVOU MINIMÁLNĚ 1m
- PROSTUP PŘES STĚNU PROVÉST V OCHRANNÉ TRUBCE

VYPÍNAČ PRO VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ (ETALON KVALITY - NAPŘÍKLAD TANGO) :
- VNITŘNÍ REPRE PROSTORY - IP20, POD OMÍTKU, 230V/10A, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- VNITŘNÍ TECHNICKÉ - IP54, POD OMÍTKU/NA POVRCH, 230V/10A, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
- SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ "PAMÁTKÁŘŮ" (URČÍ NA STAVBĚ)

LEGENDA SVÍTIDEL (ETALON KVALITY) :
SVÍTIDLO "1"
- Var. 1 : Aldo Bernardi Abbazia, opálové sklo, úsporná zářivka 18W
- Var. 2 : Aldo Bernardi Otello, zjistit, zda je možné dodat opálové sklo
- Var. 3 : Prisma Admiral- nutno ověřit, zda se na výšku vejde do bosáže
SVÍTIDLO "2" - PRISMA MARÓ/G
SVÍTIDLO "3" - PRISMA MARÓ VISA
SVÍTIDLO "4" - PRISMA ADMIRAL





REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
01	ÚPRAVY OSVĚTLENÍ DLE POŽADAVKŮ ARCHITEKTA	15.11.2016	
00	Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby	10. 2016	

Generální projektant: CODE, s.r.o. PARDUBICE – Computer Design, Pardubice, Na Vrtálně 84, IČO 492 86 960, tel. 466 612 411, fax 466 612 428

Zpracovatel části: E-dir s.r.o., Kasalice čp.1, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO: 259 95 138, Tel.: 466 616 761, edir.novak@seznam.cz

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY: 485/10/16
Ing. V. Meduna	Pavel Novák		Pavel Novák	POČET FORMÁTŮ: 10 A 4
INVESTOR	MÚ Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			DATUM: 10. 2016
				MĚŘÍTKO: 1 : 100

Jméno souboru

Stupeň dokumentace: JP

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády CHRUDIM

4.700 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
	D1.01	4.7.03

OSVĚTLENÍ VSTUPŮ